

MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE A BORD

Installations mobiles -> début de feu jugé maîtrisable

1. Extincteurs

- Timonerie :	1 eau pulvérisée	arrière siège barreur
	1 CO ₂	avant siège barreur
	1 poudre	avant siège radio
- Cabine :	1 poudre	sous la descente
- Compartiment GO :	1 CO ₂	sur tribord
- Compartiment machine :	1 poudre	sur l'avant du moteur babord

- 1) Extincteur en main
- 2) Dégoupiller
- 3) Coup d'essai
- 4) Attaque du feu

En fonction du type de feu : utiliser le bon produit (cf exercices)

2. Manches et lances à incendie

- Une bouche à incendie double sur le pont arrière babord alimentée par une pompe attelée sur le moteur babord
- Matériel (manches, lances, raccords ...) stocké sous les sièges tribord timonerie

3. Mousse

- Un bidon de liquide émulseur est stocké dans le coffre de pont arrière babord, le mélangeur est stocké avec les lances
- A utiliser pour feu en cale machine ou en cale compartiment caisses GO

Installation fixe -> incendie non maîtrisable en attaque directe

CO₂ pour compartiment machine et compartiment caisses GO

Mise en œuvre sur ordre du patron et suivant les instructions indiquées au niveau du local CO₂